

珠海市重点排污单位信息公开表

(依据环境保护部令 第31号 企业事业单位环境信息公开办法制定)

(一) 基础信息	单位名称	珠海市城市排水有限公司 白藤水质净化厂	统一社会信用代码	91440400086825360Q		
	法定代表人	周贻民	联系方式	0756-5208615		
	生产地址	广东省珠海市斗门区白藤街道群兴社区环湖路工业厂房 15 号				
	生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	污水处理及其再生利用，产品：净化污水。 规模：40000 吨/天				
(二) 排污信息	主要污染物及特征污染物的名称	主要污染物：净化污水 特征污染物：COD、氨氮	排放方式	全天 24 小时排放		
	排放口数量和分布情况	1 个废水总排放口，位于厂内出水巴氏槽，WS-124636（或 DW001），排入鸡啼门水道	排放浓度	废水	COD	氨氮
				浓度 (mg/l)	16	0.324
				废气	无	
				浓度 (mg/m3)		
排放总量	废水 1467.3832 万吨，COD 排放总量 234.781 吨/2020 年，氨氮 4.754 吨/2020 年	超标情况	无			
执行的污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准及广东省《水污染物排放限值》第二时段一级标准之严者。即 COD 小于 40 mg/l，氨氮小于 8 mg/l	核定的排放总量	COD：573.78 吨/年 氨氮：71.7225 吨/年			
(三) 防治污染设施信息	建设情况	污水厂于 2013 年 7 月通过环保验收投入运营，总投资约 1 亿元，设计处理量：4 万吨/天，采用多模式 AAO 工艺。	运行情况	2020 年平均处理量：4.0092 万吨/天，全天 24 小时运行。		
(四) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	建设项目环境影响评价情况	珠海市斗门区环保局于 2009 年 4 月 24 日审批环评，审批文号：斗环建表[2009]072 号 项目竣工环保验收由斗门区环保局于 2016 年 1 月 6 日审批，审批文号：斗环验表[2016] 1 号 珠海市斗门区环境保护局于 2019 年 6 月 20 日通过白藤水质净化厂扩建及提标改造工程环评，审批文号：斗环建表[2019]33 号	其他环境保护行政许可情况	排污许可证编号： 91440400086825360Q001V 发证单位：珠海市生态环境局 发证时间：2019 年 06 月 26 日		
(五) 突发环境事件应急预案	已按要求完成珠海市城市排水有限公司白藤水质净化厂突发环境事件应急预案的修编，已于 2018 年 12 月 17 日在珠海市斗门区环保局进行备案，备案编号 440403-2018-59-L					
(六) 环境自行监测方案（国控重点排污单位填报）	在《广东省排污单位自行监测信息公开平台》(https://wryjc.cnemc.cn/gkpt/mainZxjc/440000) 公布水质情况，见自行监测方案：《珠海市城市排水有限公司白藤水质净化厂自行监测方案》(版本号 V2019102101)，方案通过时间为 2019 年 10 月，编制单位：珠海市城市排水有限公司白藤水质净化厂					
(七) 其他应当公开的环境信息	在《珠海污染源在线自动监控系统》(http://219.131.199.90:8501/Portal/Login.aspx) 上传实时监测数据。					

注：环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。